

ALLEGATO 1 CAPITOLATO - BASELINE ENERGETICA

1. Consumi medi per Quadro Elettrico

Codice QE	Proprietà	Nome / Indirizzo	POD	Consumo medio annuo [kWh]
QE01	AC	CROCIFISSO	IT001E15518458	3.591
QE02	AC	NAZIONALE	IT001E17710346	12.270
QE03	AC	CANTU_3996	nd	39.215
QE05	AC	COMASINELLA-2925	IT001E16542925	3.725
QE06	AC	PIO XI	IT001E16599899	7.881
QE07	AC	BERTACCIOLA-2935	IT001E16542935	32.486
QE08	AC	PIZZI	IT001E15522649	6.069
QE09	AC	MATTEOTTI-8571	IT001E16408571	14.441
QE10	AC	BOTTEGO/MATTEOT	IT001E16599826	5.847
QE11	AC	PELLICO	IT001E16601615	13.578
QE12	AC	GARIBALDI/DANTE/P	IT001E15565619	8.001
QE13	AC	PUCCINI/IV NOVEMB	IT001E16648722	11.150
QE14	AC	FOSCOLO-4447	IT001E16654447	24.652
QE15	AC	VIA DELLE RUERE	IT001E16477153	5.729
QE18	AC	BERTACCIOLA-0160	IT001E14250160	12.110
QE19	AC	DESIO SELVETT	IT001E15606171	59.972
QE20	AC	VIA LONGONI	IT001E15565637	41.393
QE21	AC	PIAZZA BUONAPARTE	IT001E14194354	4.476
QE22	AC	MONTELLO	IT001E15563541	12.529
QE23	AC	CORSO MILANO	IT001E15565714	33.018
QE24	AC	ITALIA	IT001E15565721	26.372
QE25	AC	MILANO	IT001E15565717	66.445
QE26	AC	RADICE/AGNESI	IT001E15565620	37.189
QE27	AC	DIVERSE	IT001E14494001	850.972
QE28	AC	STRADA STATALE GIOVI	IT001E16153332	4.767
QE29	AC	FOPPONE-3255	IT001E16193255	17.377
QE30	AC	ROMA-7945	IT001E16397945	3.525
QE31	AC	FRANCIOLI	IT001E16408628	3.625
QE32	AC	TASSO	IT001E17326043	1.572
QE33	AC	VIA BONAPARTE-VIA GALILEI	IT001E17327467	45.334
QE34	AC	MONTE ROSA	IT001E17326045	2.211
QE35	AC	UDINE	IT001E17246272	2.012
QE36	AC	VIA SUPERGA-SOTTOPASSO PEDONALE	IT001E17178969	529
QE42	AC	EDISON-PARCO (LO	IT001E15565711	5.256
QE43	AC	TAGLIAMENTO	IT001E17616662	778
QE44	AC	VIA EUROPA-VIA DESIO	IT001E17288846	3.611
QE45	AC	TOLMINO-3548	IT001E17303548	12.163
QE46	AC	VIA FERMO ZARI	IT001E18258411	8.032
QE51	AC	PARCO OBERDAN	IT001E14496796	6.145

2. Quadri Elettrici accessori

Codice QE	Proprietà	Nome / Indirizzo
QEA48	AC	Cimitero
QEA52	AC	Area mercato

3. Baseline complessiva

Parametro	Unità di misura	Valore
Numero di lampade dei QE	-	2.303
Numero di lampade dei QE accessori	-	41
Potenza complessiva installata	kW	301,210
Numero di ore di accensione stimate	h	4.186
Perdite di linea	%	15%
Consumi elettrici	kWh	1.450.052
Spesa per fornitura elettrica esclusa IVA	€	262.459
Costo medio	€/kWh	0,181
Gestione e manutenzione esclusa IVA a base di gara	€	82.485