

ALLEGATO 1 DISCIPLINARE - SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI

A. Parametri di valutazione degli interventi di messa in sicurezza, etc.

Parametro	Dettaglio	Unità di misura	Valore minimo	Valore offerto
Pali sostituiti		n° pali	400	
Pali revisionati		n° pali	250	
Quadri elettrici sostituiti		n° quadri	14	
Eliminazione promiscuità meccanica con la rete BT		n° pali	-	

B.1 Parametri di valutazione degli interventi di sostituzione: dati generali

Parametro	Dettaglio	Unità di misura	Valore minimo	Valore offerto
Lampade sostituite		n° lampade	1200	
IPEA dei corpi illuminanti sostituiti	A++	n° lampade		
	A+	n° lampade		
	A	n° lampade		
	B	n° lampade		
	C	n° lampade		
Temperatura di colore correlata delle lampade sostituite	T ≤ 3000 K	n° lampade		
	3000 < T ≤ 3500 K	n° lampade		
	3500 < T ≤ 4000 K	n° lampade		
Vita utile nominale delle lampade sostituite con fattore di mantenimento del flusso luminoso maggiore o uguale all'80%	60.000 ≤ h < 70.000	n° lampade		
	70.000 ≤ h < 80.000	n° lampade		
	80.000 ≤ h < 90.000	n° lampade		
	h ≥ 90.000	n° lampade		
IPEI complessivo		-	< 1.00 (classe B)	

B.2 Parametri di valutazione degli interventi di sostituzione: dati di dettaglio

Tipologia/tecnologia lampada	Potenza unitaria (W/lampada)	Numero di lampade

C. Parametri di valutazione degli interventi migliorativi

Parametro	Dettaglio	Unità di misura	Valore minimo	Valore offerto
Linee elettriche sostituite		km	7,5	
di cui linee elettriche interrate		km	-	
Regolatori di flusso installati		n° regolatori	-	
Nuove lampade installate		n° lampade	-	
Potenza complessiva delle nuove lampade		Watt	-	