



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PAREDI
	QUADRO ELETTRICO
	SCATOLA DI DERIVAZIONE 15x110-70 mm
	CANALE PORTACAVI IN PVC, 100x60 mm
	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Ø 32 mm
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PAREDI2

NOTA: LA SUDDIVISIONE DEI CIRCUITI LUCE SICUREZZA DEVE SEGUIRE QUELLA DEI CIRCUITI LUCE ORDINARI.
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, DOVRÀ ESSERE INDIVIDUATA LA SUDDIVISIONE DEI CIRCUITI LUCE ORDINARI, AGENDO NON E' AMMESSA LA DERIVAZIONE DEI CIRCUITI LUCE SICUREZZA DA UN UNICO INTERUTTORE, COME NELLA SITUAZIONE ESISTENTE.



Strada 8, n. 6 20 090 Milano San Felice - Segrate - tel. 02 753 344 / fax 02 752 008

Posta elettronica: info@studioscorbellini.com

Comune di CORMANO

SCUOLA INFANZIA
VIA DANTE

PROGETTO ESECUTIVO
ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO TERRA

PL01

MS

07.09.2019

UC

A1

1:100

7/2/2019

16/02/2019