






LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PAIE01
	QUADRO ELETTRICO
	SCATOLA DI DERIVAZIONE 150-110-70 mm
	CANALE PORTACAVI IN PVC, 100x60 mm
	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Ø 32 mm
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PAIE02

NOTA: LA SUDDIVISIONE DEI CIRCUITI LUCE SICUREZZA DEVE SEGUIRE QUELLA DEI CIRCUITI LUCE ORDINARI.  
PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, DOVRA' ESSERE INDIVIDUATA LA SUDDIVISIONE DEI CIRCUITI LUCE ORDINARI, AGENDO SUGLI INTERRUTTORI PRESENTI NEI QUADRI ELETTRICI.  
NON E' AMMESSA LA DERIVAZIONE DEI CIRCUITI LUCE SICUREZZA DA UN UNICO INTERRUTTORE, COME NELLA SITUAZIONE ESISTENTE.

<div>Corbellini srl</div> <div>Strada 8, n. 6 20 090 Milano San Felice - Segrate - tel. 027 533 344 / fax 027 532 008</div> <div>Posta elettronica: info@studiocorbellini.com</div>		<div>Timbro/Firma</div> <div></div>	
COMMITTENTE:		Tavola:	
COMUNE DI CORMANO		PL08	
OGGETTO:	SCUOLA PRIMARIA VIA MOLINAZZO	Data:	Emesso: MS
DESCRIZIONE:	PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI	07.09.2019	Approvato: UC
DISEGNO:	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PIANO SECONDO	Formato:	Scala:
		A2	1:100
		Modello: A2v	File:
		Versione: srl	\1642\Prg\Molinazzo