



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	DIFUSORE SONORO EN 54-24 - POTENZA 6 W AMPLIFICATORE ZONA LOCALI
	QUADRO ELETTRICO
	SCATOLA DI DERIVAZIONE 150x100x70 mm
	BASE MICROFONICA VVF, EN54
	BASE MICROFONICA ANNUNCIO, EN54
	CANALE PORTACAVI IN PVC, 100x60 mm
	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC Ø 32 mm
	DIFUSORE SONORO EN 54-24 - POTENZA 10 W AMPLIFICATORE ZONA CORRIDOI
	QUADRO EVAC CERTIFICATO EN54
	PROIETTORE DI SUONO 20 W, EN 54



Corbellini srl <small>Strada 8, n. 6 20 090 Milano San Felice - Segrate - tel. 027 533 344 / fax 027 532 008 Posta elettronica: info@studiocorbellini.com</small>		Timbro/Prima	
COMITENTE: COMUNE DI CORMANO		Foglio: PL02	
OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA VIA MOLINAZZO	Data: 07.09.2019	Emesso: MS	Approvato: UC
DESCRIZIONE: PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI IMPIANTO DI EVACUAZIONE SONORA PIANO TERRA	Formato: A0	Scala: 1:100	Modello: Ativ
DESIGNER: Versione: at	1642 Prg/Molinazzo		